

Протокол № 3

**вскрытия конвертов с конкурсными предложениями
на право заключения концессионного соглашения
в отношении объектов водоснабжения – централизованных систем холодного
водоснабжения на территории муниципального образования
«городской округ город Шарыпово Красноярского края»**

27.10.2022 г.

г. Шарыпово, ул. Горького, 14 «А»
10 час. 00 мин. по местному времени

Присутствовали:

1. Конкурсная комиссия по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения - централизованных систем холодного водоснабжения на территории муниципального образования «городской округ город Шарыпово Красноярского края», утвержденная распоряжением Администрации города Шарыпово от 08.04.2022 № 629 (в редакции от 28.07.2022 № 1371), в следующем составе:

Заместитель председателя комиссии	
Саюшев Дмитрий Викторович	Первый заместитель Главы города Шарыпово
Члены комиссии	
Тепляков Виктор Анатольевич	Начальник юридического отдела Администрации города Шарыпово
Орлова Елена Николаевна	Начальник отдела экономики и планирования Администрации города Шарыпово
Шайганова Ирина Викторовна	Директор МКУ «Служба городского хозяйства»
Андрянова Ольга Геннадьевна	Руководитель КУМИ Администрации г. Шарыпово
Иванова Ирина Алексеевна	Начальник отдела земельно-имущественных отношений КУМИ Администрации г. Шарыпово
Пилимонкина Татьяна Викторовна	Главный специалист по имущественным отношениям КУМИ Администрации г. Шарыпово
Широченкова Юлия Юрьевна	Главный специалист по правовым вопросам КУМИ Администрации г. Шарыпово

2. Представитель участника конкурса ООО «Водоканал» - Садовская Елена Васильевна, директор ООО «Водоканал».

3. Представитель участника конкурса ООО «ЦРКУ» - Демидов Леонид Егорович, директор ООО «ЦРКУ».

Представитель участника конкурса ООО «ЦРКУ» - Клименко Татьяна Валерьевна, начальник юридического отдела.

Всего на заседании присутствовало 8 членов комиссии, кворум имеется, заседание правомочно.

Сообщение о проведении открытого конкурса было размещено 22.04.2022 г. на официальном сайте www.torgi.gov.ru, в газете «Официальный вестник города Шарыпово» и на официальном сайте муниципального образования «городской округ город Шарыпово Красноярского края» www.gorodsharypovo.ru.

Сообщение о внесении и изменений в конкурсную документацию было размещено 09.06.2022 г. на официальном сайте www.torgi.gov.ru, 10.06.2022 г. в газете «Официальный вестник города Шарыпово» и 09.06.2022 г. на официальном сайте муниципального образования «городской округ город Шарыпово Красноярского края» www.gorodsharypovo.ru.

Дата и время начала представления конкурсных предложений:
04.08.2022 г. 08 час. 00 мин.

Дата и время окончания представления конкурсных предложений:
26.10.2022 г. 17 час. 00 мин.

Лот № 1

В конкурсную комиссию поступили конверты с конкурсными предложениями участников конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения - централизованных систем холодного водоснабжения на территории муниципального образования «городской округ город Шарыпово Красноярского края».

Согласно журнала регистрации поступили следующие конкурсные предложения:

- **конкурсное предложение № 1** от ООО «ЦРКУ» (адрес участника: 662311, Красноярский край, г. Шарыпово, мкр. Пионерный, д. 16) поступило 14.10.2022 г. в 10 час. 05 мин.;

- **конкурсное предложение № 2** от ООО «Водоканал» (адрес участника: 662200, Красноярский край, г. Назарово, ул. Борисенко, 23 Б, стр. 1) поступило 18.10.2022 г. в 15 час. 53 мин.

Отозванных конкурсных предложений нет.

Поступившие конверты с конкурсными предложениями запечатаны, упаковка не повреждена, конверты подписаны полномочными представителями участников конкурса, скреплены печатью, на конвертах указаны наименование и местонахождение участников конкурса, на конвертах указано: «Конкурсное предложение по конкурсу на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения – централизованных систем холодного водоснабжения на территории муниципального образования «городской округ город Шарыпово Красноярского края», извещение на сайте www.torgi.gov.ru № _____ Лот № 1».

Конкурсной комиссией вскрывается конверт с конкурсным предложением № 1 от ООО «ЦРКУ»:

Конверт содержит следующие документы:

- **опись документов представленных в составе конкурсного предложения – оригинал (имеет подпись директора ООО «ЦРКУ», печать);**

- **конкурсное предложение участника открытого конкурса от 13.10.2022 г. № 4155 – оригинал (документы прошиты, удостоверены подписью директора ООО «ЦРКУ», скреплены печатью);**

- **приложение № 1 к конкурсному предложению «Значения показателей (числовые значения) предлагаемых ООО «Центр реализации коммунальных услуг» в соответствии с критериями конкурса» - оригинал (имеет подпись директора ООО «ЦРКУ», печать);**

- **приложение № 2 к конкурсному предложению «Перечень мероприятий по реконструкции Объекта соглашения, обеспечивающих достижение предусмотренных**

заданием, целей и минимально допустимых плановых значений показателей деятельности концессионера» - оригинал (имеет подпись директора ООО «ЦРКУ», печать);

- приложение № 3 к конкурсному предложению «Календарный график выполнения мероприятий по реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения муниципального образования «городской округ город Шарыпово Красноярского края» - оригинал (имеет подпись директора ООО «ЦРКУ», печать);

- приложение № 4 к конкурсному предложению «Мероприятия по реконструкции объекта концессионного соглашения и эффективность их выполнения» - оригинал (имеет подпись директора ООО «ЦРКУ», печать);

- письменное подтверждение ООО «ЦРКУ» от 13.10.2022 г. № 4156 о том, что все документы и сведения, включенные ООО «ЦРКУ» в заявку на участие в открытом конкурсе от 13.07.2022 г. № 2686 остались без изменения и на момент подачи ООО «ЦРКУ» конкурсного предложения соответствуют действительности - оригинал (имеет подпись директора ООО «ЦРКУ», печать).

Конкурсной комиссией вскрывается конверт с конкурсным предложением № 2 от ООО «Водоканал»:

Конверт содержит следующие документы:

- опись документов представленных в составе конкурсного предложения – оригинал (имеет подпись директора ООО «Водоканал», печать);

- конкурсное предложение участника открытого конкурса от 18.10.2022 г. № 284 – оригинал (документы прошиты, удостоверены подписью директора ООО «Водоканал», скреплены печатью);

- приложение № 1 к конкурсному предложению «Перечень мероприятий по реконструкции Объекта соглашения, обеспечивающих достижение предусмотренных заданием целей и минимально допустимых плановых значений показателей деятельности Концессионера, с описанием основных характеристик этих мероприятий» - оригинал (имеет подпись директора ООО «Водоканал», печать);

- приложение № 2 к конкурсному предложению «Календарный график проведения Концессионером мероприятий по реконструкции Объекта Соглашения» - оригинал (имеет подпись директора ООО «Водоканал», печать);

- письменное подтверждение ООО «Водоканал» о том, что все документы и сведения, включенные ООО «Водоканал» в состав представленной ранее заявки остались без изменения и на момент подачи конкурсного предложения соответствуют действительности - оригинал (имеет подпись директора ООО «Водоканал», печать);

- приложение № 3 к конкурсному предложению «Условия и значения показателей, предлагаемые Участником конкурса – ООО «Водоканал» в соответствии с критериями конкурса и параметрами критериев конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения – централизованных систем холодного водоснабжения на территории муниципального образования «городской округ город Шарыпово Красноярского края» - (имеет подпись директора ООО «Водоканал», печать).

Конкурсной комиссией оглашаются значения условий, содержащихся в конкурсных предложениях участников конкурса:

5. Плановые значения показателей деятельности концессионера:

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1.	Показатели качества питьевой воды:														
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения														
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения	ед./км	0,64	0,63	0,63	0,62	0,59	0,56	0,56	0,54	0,53	0,51	0,50	0,46	0,45

6. Плата концедента – 0,00 руб.

2) Перечень мероприятий по реконструкции Объекта соглашения, обеспечивающих достижение предусмотренных заданием, целей и минимально допустимых плановых значений показателей деятельности концессионера:

2) Перечень мероприятий по реконструкции Объекта соглашения, обеспечивающих достижение предусмотренных заданием, целей и минимально допустимых плановых значений показателей деятельности концессионера

№ п/п	Наименование мероприятий	Ед. изм.	Стоимость мероприятий, тыс.руб.
1	Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК15+5 м.п. до ВК19, 1мкр.	тыс.руб.	1233,12
2	Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК42 до ТК3 ул. Спортивная .	тыс.руб.	1684,78
3	Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК17 ул.Заводская до ТК67 ул.Российская (1-й этап от ВК17 до ВК35)	тыс.руб.	1554,16
4	Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК17 ул.Заводская до ТК67 ул.Российская (2-й этап от ВК35 доТК 67)	тыс.руб.	1884,61
5	Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК11 в сторону КП11 4мкр.,	тыс.руб.	2237,51
6	Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК16 ул.Заводская до ВК36 ул.Октябрьская	тыс.руб.	2116,05
7	Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК14 ул.Заводская до ВК23 ул.Российская (1-й этап от ВК14 до ВК21)	тыс.руб.	2287,98
8	Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК14 ул.Заводская до ВК23 ул.Российская (2-й этап от ВК21 до ВК23)	тыс.руб.	2215,34

9	Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК1 до ВК12, кв. Листвяг, пр. Преображенский (1-й этап от ВК1 до ВК109)	тыс.руб.	1573,66
10	Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК1 до ВК12, кв. Листвяг, пр. Преображенский (2-й этап от ВК109 до ВК15)	тыс.руб.	2476,99
11	Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК1 до ВК12, кв. Листвяг, пр. Преображенский (3-й этап от ВК15 до ВК12)	тыс.руб.	2606,45
ИТОГО			21870,65

3) Календарный график выполнения мероприятий по реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения муниципальных образований «городской округ город Шарыпово Красноярского края»

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок выполнения мероприятий
1	Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК15+5 м.п. до ВК19, 1мкр.	10.05.2024-25.09.2024
2	Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК42 до ТК3 ул. Спортивная .	15.05.2025-25.08.2025
3	Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК17 ул.Заводская до ТК67 ул.Российская (1-й этап от ВК17 до ВК35)	25.04.2026-10.08.2026
4	Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК17 ул.Заводская до ТК67 ул.Российская (2-й этап от ВК35 до ТК67)	20.05.2027-30.07.2027

5	Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК11 в сторону КП11 4мкр.,	25.05.2028-31.07.2028
6	Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК16 ул.Заводская до ВК36 ул.Октябрьская	15.05.2029-01.09.2029
7	Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК14 ул.Заводская до ВК23 ул.Российская (1-й этап от ВК14 до ВК21)	10.05.2030-10.08.2030
8	Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК14 ул.Заводская до ВК23 ул.Российская (2-й этап от ВК21 до ВК23)	10.05.2031-10.08.2031
9	Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК1 до ВК12, кв. Листвяг, пр. Преображенский (1-й этап от ВК1 до ВК109)	01.06.2032-01.08.2032
10	Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК1 до ВК12, кв. Листвяг, пр. Преображенский (2-й этап от ВК109 до ВК15)	10.05.2033-15.08.2033
11	Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК1 до ВК12, кв. Листвяг, пр. Преображенский (3-й этап от ВК15 до ВК12)	20.05.2034-30.08.2034

4) Мероприятия по реконструкции объекта концессионного соглашения и эффективность их выполнения

№ п/п	Наименование мероприятия	Обоснование необходимости (цель реализации мероприятия)	Описание и место расположения (наименование населенного пункта, улица и т.п.)	Мероприятия, указанные в схеме водоснабжения муниципального образования "городской округ Шарыпово Красноярского края"	Технические характеристики объекта					Год реализации мероприятия	Срок ввода мощности	Срок ввода мощности
					Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Значение показателя		аварийность (ед/км)				
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия	до реализации мероприятия	после реализации мероприятия			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения муниципального образования "городской округ Шарыпово Красноярского края"												
1.	Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК15+5 м.п. до ВК19, 1 мкр.	Выполнение мероприятий по совершенствованию системы бесперебойного и качественного водоснабжения, а также мероприятий по предотвращению перерывов в подаче воды населению проживающему в многоквартирных домах	г. Шарыпово, м-н 1, во дворе МКД 2 и 1 первого мкр-на.	Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК15+5 м.п. до ВК19, 1 мкр. (п. 142 табл.4.3.1)	Прот. L=172 м.п. Д - 159мм. сталь, мощность 23.5 л/сек	Прот. L=172 м.п. Д-160 мм., полиэтилен. С коэф. шерох.К=0/008, мощность =23.0 л/сек.	0,03	0,01	1233,12	2024	10.05.2024г.	25.09.2024г.

2.	Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК42 до ТК3 ул. Спортивная .	Выполнение мероприятий по совершенствованию системы бесперебойного и качественного водоснабжения, а также мероприятий по предотвращению перерывов в подаче воды населению проживающему в старой части города	г. Шарьяпово, м-н 5-пр-т Энергетиков, от ВК42 у автодороги 5мкр. До ТК3 по ул. Спортивная, г. Шарьяпово	Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК42 до ТК3 ул. Спортивная (п.143 табл.4.3.1) .	Прог. L=235 м.п. Д-160мм, полиэтилен. С коэф. иерох. K=0/008, мощность =23.0 л/сек.	0,03	0,01	1684,78	2025	15.05.2025г.	25.08.2025г.
3.	Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК17 ул.Заводская до ТК67 ул.Росейская (1-й этап от ВК17 до ВК35)	Выполнение мероприятий по обеспечению бесперебойного и качественного водоснабжения населения малоэтажной и удаленной застройки города, в том числе и не подключенного к централизованному водоснабжению	г. Шарьяпово, от ВК17 ул.Заводская до ВК35 ул.Росейская	Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК17 ул.Заводская до ТК67 ул.Росейская (1-й этап от ВК17 до ВК35) (п. 144 табл.4.3.1)	Прог. L=235 м.п. Д-110 мм, полиэтилен. С коэф. иерох. K=0/008, мощность =10.75 л/сек.	0,07	0,023	1554,16	2026	25.04.2026г.	10.08.2026г.
4.	Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК17 ул.Заводская до ТК67 ул.Росейская (2-й этап от ВК35 до ТК67)	Выполнение мероприятий по обеспечению бесперебойного и качественного водоснабжения населения малоэтажной и удаленной застройки города, в том числе и не подключенного к централизованному водоснабжению	г. Шарьяпово, от ВК35 до ТК67 ул.Росейская	Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК17 ул.Заводская до ТК67 ул.Росейская (2-й этап от ВК35 до ТК67) (п. 145 табл.4.3.1)	Прог. L=285 м.п. Д-110 мм, полиэтилен. С коэф. иерох. K=0/008, мощность =10.75 л/сек.	0,02	0,007	1884,61	2027	20.05.2027г.	30.07.2027г.
5.	Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК11 в сторону КПП1 4мкр.,	Обеспечение бесперебойного водоснабжения центральной части города, в т.ч. микрорайонов 3-2, Пионерный, Берлин и Энергостроителей	г. Шарьяпово территория вдоль просп. Центральный от ВК11 4-го мкр-на в сторону КПП1 3-го мкр-на	Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК11 в сторону КПП1 4мкр. (п.146 табл.4.3.1)	Прог. L= 94 м.п., Д-400мм., полиэтилен. С коэф. иерох. K=0/008, мощность =168 л/сек.	0,02	0,007	2237,51	2028	25.05.2028г.	31.07.2028г.

6.	Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК16 ул.Заводская до ВК36 ул.Октябрьская	Выполнение мероприятий по совершенствованию системы бесперебойного и качественного водоснабжения, а также мероприятий по предотвращению перерывов в подаче воды населению проживающему в старой части города Шарыпово	г. Шарыпово, от ВК16 ул.Заводская до ВК36 ул.Октябрьская	Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК16 ул.Заводская до ВК36 ул.Октябрьская (п.147 табл.4.3.1)	Прот. L= 321 м.п. Д-108 мм сталь, мощность 12.25 л/сек	Прот. L=321 м.п. Д-110мм, полиэтилен. С коэф. терох.К=0/008, мощность =10.75 л/сек.	0,03	0,01	2116,05	2029	15.05.2029г.	01.09.2029г.
7.	Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК14 ул.Заводская до ВК23 ул.Российская (1-й этап от ВК14 до ВК21)	Выполнение мероприятий по совершенствованию системы бесперебойного и качественного водоснабжения, а также мероприятий по предотвращению перерывов в подаче воды населению проживающему в старой части города Шарыпово	г. Шарыпово, от ВК14 ул.Заводская до ВК21 ул.Российская	Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК14 ул.Заводская до ВК23 ул.Российская (1-й этап от ВК14 до ВК21) (п.148 табл.4.3.1)	Прот. L= 346 м.п. Д-108 мм сталь, мощность 12.25 л/сек	Прот. L=346 м.п. Д-110мм, полиэтилен. С коэф. терох.К=0/008, мощность =10.75 л/сек.	0,03	0,01	2287,98	2030	10.05.2030г.	10.08.2030г.
8.	Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК14 ул.Заводская до ВК23 ул.Российская (2-й этап от ВК21 до ВК23)	Выполнение мероприятий по совершенствованию системы бесперебойного и качественного водоснабжения, а также мероприятий по предотвращению перерывов в подаче воды населению проживающему в старой части города Шарыпово	г. Шарыпово, от ВК21 до ВК23 ул.Российская	Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК14 ул.Заводская до ВК23 ул.Российская (2-й этап от ВК21 до ВК23) (п.149 табл.4.3.1)	Прот. L= 335 м.п. Д-108 мм сталь, мощность 12.25 л/сек	Прот. L=335 м.п. Д-110мм, полиэтилен. С коэф. терох.К=0/008, мощность =10.75 л/сек.	0,03	0,01	2215,34	2031	10.05.2031г.	10.08.2031г.

9.	Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК1 до ВК12, кв. Листвяг, пр. Преображенский (1-й этап от ВК1 до ВК109)	Выполнение мероприятий по совершенствованию системы бесперебойного и качественного водоснабжения, а также мероприятий по предотвращению перерывов в подаче воды населению проживающему в малоэтажной и удаленной застройке города Шарыпово	г. Шарыпово, м-н Листвяг, проспект Преображенский от ВК1 до ВК109	Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК1 до ВК12, кв. Листвяг, пр. Преображенский (1-й этап от ВК1 до ВК109) (п. 150 табл.4.3.1)	Прот. L=219,5 м.п., Д-160мм., полиэтилен. С Мощность =23,0 л/сек	0,03	0,01	1573,66	2032	01.06.2032г.	01.08.2032г.
10.	Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК1 до ВК12, кв. Листвяг, пр. Преображенский (2-й этап от ВК109 до ВК15)	Выполнение мероприятий по совершенствованию системы бесперебойного и качественного водоснабжения, а также мероприятий по предотвращению перерывов в подаче воды населению малоэтажной и удаленной застройки города Шарыпово	г. Шарыпово, м-н Листвяг, проспект Преображенский от ВК109 до ВК15	Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК1 до ВК12, кв. Листвяг, пр. Преображенский (2-й этап от ВК109 до ВК15) (п. 151 табл.4.3.1)	Прот. L=345,5 м.п., Д-160мм., полиэтилен. С коэф. иерох. K=0/008, мощность =23,0 л/сек.	0,03	0,01	2476,99	2033	10.05.2033г.	15.08.2033г.
11.	Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК1 до ВК12, кв. Листвяг, пр. Преображенский (3-й этап от ВК15 до ВК12)	Выполнение мероприятий по совершенствованию системы бесперебойного и качественного водоснабжения, а также мероприятий по предотвращению перерывов в подаче воды населению малоэтажной и удаленной застройки города Шарыпово	г. Шарыпово, м-н Листвяг, проспект Преображенский от ВК15 до ВК12	Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК1 до ВК12, кв. Листвяг, пр. Преображенский (3-й этап от ВК15 до ВК12) (п. 152 табл.4.3.1)	Прот. L=363 м.п., Д-160мм., полиэтилен. С коэф. иерох. K=0/008, мощность =23,0 л/сек.	0,03	0,01	2606,45	2034	20.05.2034г.	30.08.2034г.
	Итого:							21870,65			

Значения условий, содержащихся в конкурсном предложении ООО «Водоканал»:

1) Перечень мероприятий по реконструкции Объекта соглашения, обеспечивающих достижение предусмотренных заданием целей и минимально допустимых плановых значений показателей деятельности Концессионера, с описанием основных характеристик этих мероприятий:

№ п/п	Наименование мероприятия	Обоснование необходимости (цель реализации мероприятия)	Описание и место расположения (наименование населенного пункта, улица и т.п.)	Мероприятия, указанные в схеме водоснабжения муниципального образования "городской округ город Шарыпово Красноярского края"	Технические характеристики объекта						Срок ввода мощности	
					Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)		Значение показателя					Срок ввода мощности
					до реализации мероприятия	после реализации мероприятия	аварийность (сл/км)	до реализации мероприятия	после реализации мероприятия	стоимость мероприятия, тыс.руб		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения муниципального образования "городской округ город Шарыпово Красноярского края"													
1.	Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК15+5 м.п. до ВК19, 1мкр.	Выполнение мероприятий по обеспечению бесперебойного и качественного водоснабжения населения малоэтажной и удаленной застройкой города, в том числе и не подключенного к централизованному водоснабжению	г. Шарыпово, м-н 1, во дворе МКД 2 и 1 первого мкр-на	Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК15+5 м.п. до ВК19, 1мкр. (п. 142 табл.4.3.1)	Прот. L=172 м.п., Д-159 мм., сталь, мощность 23,5 л/сек	Прот. L=172 м.п., Д-160 мм., полиэтилен. С коэф. терох.К=0/008, мощность =23,0 л/сек.	0,03	0,01		1 233,120	2024	01.01.2024	31.12.2024
2.	Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК42 до ТК3 ул. Спортивная	Выполнение мероприятий по совершенствованию системы бесперебойного и качественного водоснабжения, а также мероприятий по предотвращению перерывов в подаче воды населению проживающему в старой части города	г. Шарыпово, м-н 5- пр-т Энергетиков, от ВК42 у автодороги 5 мкр. До ТК3 по ул. Спортивная, г. Шарыпово	Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК42 до ТК3 ул. Спортивная (п.143 табл.4.3.1)	Прот. L=235 м.п., Д-159 мм., сталь, мощность 23.5л/сек	Прот. L=235 м.п., Д-160 мм., полиэтилен. С коэф. терох.К=0/008, мощность =23,0 л/сек.	0,03	0,01		1 684,780	2025	01.01.2025	31.12.2025
3.	Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК17 ул.Заводская до ТК67 ул.Российская (1 и этап от ВК17 до ВК35)	Обеспечение бесперебойного водоснабжения центральной части города, в т.ч. микрорайонов 3, 2, Пионерный, Берлин и Энергостроителей	г. Шарыпово, от ВК17 до ВК35 ул.Российская	Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК17 ул.Заводская до ТК67 ул.Российская (1-й этап от ВК17 до ВК35) (п. 144 табл.4.3.1)	Прот. L=235 м.п., Д-108 мм., сталь, мощность 12.25 л/сек	Прот. L=235 м.п., Д-110 мм., полиэтилен. С коэф. терох.К=0/008, мощность =10.75 л/сек.	0,07	0,023		1 554,160	2026	01.01.2026	31.12.2026

4.	Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК17 ул.Заводская до ТК67 ул.Российская (2-й этап от ВК35 до ТК 67) (п. 67)	Выполнение мероприятий по совершенствованию системы водоснабжения, а также мероприятий по предотвращению перерывов в подаче воды населению проживающему в многоквартирных домах	г. Шарыпово, от ВК35 до ТК 67 ул.Российская	Реконструкция участка сетей водоснабжения от ТК67 ул.Российская (2-й этап от ВК35 до ТК 67) (п. 145 табл.4.3.1)	Прот. L= 285 м.п., Д-108 мм., сталь, мощность 12.25 л/сек	Прот. L=285 м.п., Д-110 мм., полиэтилен. С коэф. перох. K=0/008, мощность =10.75 л/сек.	0,02	0,007	1 884,610	2027	01.01.2027	31.12.2027
5.	Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК11 в сторону КПП 4мкр.	Выполнение мероприятий по совершенствованию системы водоснабжения, а также мероприятий по предотвращению перерывов в подаче воды населению проживающему в многоквартирных домах	г. Шарыпово, не застроенная территория вдоль просп. Центральный от ВК11 4-го мкр-на в сторону КПП 3- го мкр-на магистральный	Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК11 в сторону КПП 4мкр. (п.146 табл.4.3.1)	Прот. L= 94 м.п., Д-426 мм., сталь, мощность 189.0 л/сек	Прот. L= 94 м.п., Д-400 мм., полиэтилен. С коэф. перох. K=0/008, мощность =168 л/сек.	0,02	0,007	2 237,510	2028	01.01.2028	31.12.2028
6.	Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК16 ул.Заводская до ВК36 ул. Октябрьская	Выполнение мероприятий по совершенствованию системы водоснабжения, а также мероприятий по предотвращению перерывов в подаче воды населению проживающему в старой части города	г. Шарыпово, от ВК16 ул.Заводская до ВК36 ул.Октябрьская	Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК16 ул.Заводская до ВК36 ул.Октябрьская (п.147 табл.4.3.1)	Прот. L= 321 м.п., Д-108 мм., сталь, мощность 12.25 л/сек	Прот. L=321 м.п., Д-110 мм., полиэтилен. С коэф. перох. K=0/008, мощность =10.75 л/сек.	0,03	0,01	2 116,050	2029	01.01.2029	31.12.2029
7.	Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК14 ул.Заводская до ВК23 ул.Российская (1-й этап от ВК14 до ВК21)	Выполнение мероприятий по совершенствованию системы водоснабжения, а также мероприятий по предотвращению перерывов в подаче воды населению проживающему в старой части города	г. Шарыпово, от ВК14 ул.Заводская до ВК21 ул.Российская	Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК14 ул.Заводская до ВК23 ул.Российская (1-й этап от ВК14 до ВК21) (п. 148 табл.4.3.1)	Прот. L= 346 м.п., Д-108 мм., сталь, мощность 12.25 л/сек	Прот. L=346 м.п., Д-110 мм., полиэтилен. С коэф. перох. K=0/008, мощность =10.75 л/сек.	0,03	0,01	2 287,980	2030	01.01.2030	31.12.2030

8.	Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК14 ул.Заводская до ВК23 ул.Заводская	Выполнение мероприятий по совершенствованию системы бесперебойного и качественного водоснабжения, а также мероприятий по предотвращению перерывов в подаче воды населению проживающему в старой части города	г. Шарьпово, от ВК21 ул.Заводская до ВК23 ул.Российская	Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК14 ул.Заводская (2-й этап от ВК21 до ВК23) (п.149 табл.4.3.1)	Прот. L=335 м.п., Д-108 мм., сталь, мощность 12.25 л/сек	Прот. L=335 м.п., Д-110 мм., полиэтилен. С коэф. терох.К=0/008, мощность =10.75 л/сек.	0,03	0,01	2 215,340	2031	01.01.2031	31.12.2031	
9.	Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК1 до ВК12, кв. Листьяг, пр. Преображенский (1-й этап от ВК1 до ВК109)	Выполнение мероприятий по совершенствованию системы бесперебойного и качественного водоснабжения, а также мероприятий по предотвращению перерывов в подаче воды населению проживающему в старой части города	г. Шарьпово, м-н Листьяг, проспект Преображенский от ВК1 до ВК109	Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК1 до ВК12, кв. Листьяг, пр. Преображенский (1-й этап от ВК1 до ВК109) (п. 150 табл.4.3.1)	Прот. L=219,5 м.п., Д-159 мм., сталь. Мощность 23.5 л/сек	Прот. L=219,5 м.п., Д- 160 мм., полиэтилен. С коэф. терох. IC=0/008, мощность =23.0 л/сек.	0,03	0,01	1 573,660	2032	01.01.2032	31.12.2032	
10	Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК1 до ВК12, кв. Листьяг, пр. Преображенский (2-й этап от ВК109 до ВК15)	Выполнение мероприятий по совершенствованию системы бесперебойного и качественного водоснабжения, а также мероприятий по предотвращению перерывов в подаче воды населению малоэтажной и удаленной застройке города при аварийных ситуациях	г. Шарьпово, м-н Листьяг, проспект Преображенский от ВК109 до ВК15	Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК1 до ВК12, кв. Листьяг, пр. Преображенский (2-й этап от ВК109 до ВК15) (п. 151 табл.4.3.1)	Прот. L=345,5 м.п., Д-159 мм., сталь. Мощность 23.5 л/сек	Прот. L=345,5 м.п., Д- 160 мм., полиэтилен. С коэф. терох. K=0/008, мощность =23.0 л/сек.	0,03	0,01	2 476,990	2033	01.01.2033	31.12.2033	
11	Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК1 до ВК12, кв. Листьяг, пр. Преображенский (3-й этап от ВК15 до ВК12)	Выполнение мероприятий по совершенствованию системы бесперебойного и качественного водоснабжения, а также мероприятий по предотвращению перерывов в подаче воды населению малоэтажной и удаленной застройке города при аварийных ситуациях	г. Шарьпово, м-н Листьяг, проспект Преображенский от ВК15 до ВК12	Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК1 до ВК12, кв. Листьяг, пр. Преображенский (3-й этап от ВК115 до <46п.Л"С"JK12) (п. 152 5&У §М.з.1)	Прот. L=363 м.п., Д-159 мм., сталь. Мощность 23.5 л/сек	Прот. L=363 м.п., Д-160 мм., полиэтилен. С коэф. терох. K=0/008, мощность =23.0 л/сек.	0,03	0,01	2 606,450	2034	01.01.2034	31.12.2034	
Итого:										21 870,650			

2) Календарный график проведения Конcessionионером мероприятий по реконструкции Объекта Соглашения

№ п/п	Наименование мероприятия	Описание и место расположения (наименование населенного пункта, улица и т.п.)	Мероприятия, указанные в схеме водоснабжения муниципального образования "городской округ город Шарыпово Красноярского края"	Технические характеристики объекта		Год реализации мероприятия	Срок вывода мощности	Срок ввода мощности
				до реализации мероприятия	после реализации мероприятия			
1	2	4	5	6	7	и	12	13
Реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения муниципального образования "городской округ Шарыпово Красноярского края"								
1.	Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК15+5 м.п. до ВК19, 1мкр.	г. Шарыпово, м-н 1, во дворе МКД 2 и 1 первого мкр-на	Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК15+5 м.п. до ВК19, 1мкр. (п. 142 табл.4.3.1)	Прот. L=172 м.п., Д- 159 мм., сталь, мощность 23.5 л/сек	Прот. L=172 м.п., Д-160 мм., полиэтилен. С коэф. іерох.К=0/008, мощность =23.0 л/сек.	2024	01.01.2024	31.12.2024
2.	Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК42 до ТК3 ул.Спортивная	г. Шарыпово, м-н 5- пр-т Энергетиков, от ВК42 у автодороги 5 мкр. До ТК3 по ул. Спортивная, г. Шарыпово	Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК42 до ТК3 ул.Спортивная (п.143 табл.4.3.1)	Прот. L=235 м.п., Д- 159 мм., сталь, мощность 23.5л/сек	Прот. L=235 м.п., Д-160 мм., полиэтилен. С коэф. іерох.К=0/008, мощность =23.0 л/сек.	2025	01.01.2025	31.12.2025
3.	Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК17 ул.Заводская до ТК67 ул.Российская (1-й этап от ВК17 до ВК 35)	г. Шарыпово, от ВК17 до ВК35 ул.Российская	Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК17 ул. Заводская до ТК67 ул.Российская (1-й этап от ВК17 до ВК 35) (п. 144 табл.4.3.1)	Прот. L= 235 м.п., Д- 108 мм., сталь, мощность 12.25 л/сек	Прот. L=235 м.п., Д-110 мм., полиэтилен. С коэф. іерох.К=0/008, мощность =10.75 л/сек.	2026	01.01.2026	31.12.2026
4.	Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК17 ул.Заводская до ТК67 ул.Российская (2-й этап от ВК35 до ТК 67)	г. Шарыпово, от ВК35 до ТК 67 ул.Российская	Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК17 ул.Заводская до ТК67 ул.Российская (2-й этап от ВК35 до ТК 67) (п. 145 табл.4.3.1)	Прот. L= 285 м.п., Д- 108 мм., сталь, мощность 12.25 л/сек	Прот. L=285 м.п., Д-110 мм., полиэтилен. С коэф. іерох.К=0/008, мощность =10.75 л/сек.	2027	01.01.2027	31.12.2027
5.	Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК11 в сторону КПШ 4мкр.	г. Шарыпово, не застроенная территория вдоль просп. Центральный от ВК11 4-го мкр-на в сторону КПШ 3-го мкр-на магистральный	Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК11 в сторону КПШ 4мкр. (п. 146 табл.4.3.1)	Прот. L= 94 м.п., Д-426 мм., сталь, мощность 189.0 л/сек	Прот. L= 94 м.п., Д-400 мм., полиэтилен. С коэф. іерох.К=0/008, мощность =168 л/сек.	2028	01.01.2028	31.12.2028

6.	ІV ліній фінанси уім ікп віол водоснабження от Від 6 ул.Заводская до ВК36 ул. Октябрьская	г. Шарьпово, от ВК16 ул.Заводская до ВК36 ул. Октябрьская	Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК16 ул.Заводская до ВК36 ул.Октябрьская (п.147 табл.4.3.1)	Прот. L=321 м.и., Д- 108 мм., сталь, мощность 12.25 л/сек	Прот. L=321 м.и., Д-110 мм., полиэтилен. С коэф. іерох.К=0/008, мощность =10.75 л/сек.	2029	01.01.2029	31.12.2029
7.	Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК14 ул.Заводская до ВК23 ул.Российская (1-й этап от ВК14 до ВК21)	г. Шарьпово, от ВК14 ул.Заводская до ВК21 ул.Российская	Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК14 ул.Заводская до ВК23 ул.Российская (1-й этап от ВК14 до ВК21) (п. 148 табл.4.3.1)	Прот. L=346 м.п., Д- 108 мм., сталь, мощность 12.25 л/сек	Прот. L=346 м.п., Д-110 мм., полиэтилен. С коэф. іерох.К=0/008, мощность =10.75 л/сек.	2030	01.01.2030	31.12.2030
8.	Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК14 ул.Заводская до ВК23 ул.Российская (2-й этап от ВК21 до ВК23)	г. Шарьпово, от ВК21 ул.Заводская до ВК23 ул.Российская	Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК14 ул.Заводская до ВК23 ул.Российская (2-й этап от ВК21 до ВК23) (п.149 табл.4.3.1)	Прот. L=335 м.п., Д- 108 мм., сталь, мощность 12.25 л/сек	Прот. L=335 м.п., Д-110 мм., полиэтилен. С коэф. іерох.К=0/008, мощность =10.75 л/сек.	2031	01.01.2031	31.12.2031
9.	Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК1 до ВК12, кв. Листвяг, пр. Преображенский (1-й этап от ВК1 до ВК109)	г. Шарьпово, м-н Листвяг, проспект Преображенский от ВК1 до ВК109	Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК1 до ВК12, кв. Листвяг, пр. Преображенский (1-й этап от ВК1 до ВК109) (п. 150 табл.4.3.1)	Прот. L=219,5 м.п., Д- 159 мм., сталь. Мощность 23.5 л/сек	Прот. L=219,5 м.п., Д-160 мм., полиэтилен. С коэф. іерох.К=0/008, мощность =23.0 л/сек.	2032	01.01.2032	31.12.2032
10.	Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК1 до ВК12, кв. Листвяг, пр. Преображенский (2-й этап от ВК109 до ВК15)	г. Шарьпово, м-н Листвяг, проспект Преображенский от ВК109 до ВК15	Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК1 до ВК12, кв. Листвяг, пр. Преображенский (2-й этап от ВК109 до ВК15) (п. 151 табл.4.3.1)	Прот. L=345,5 м.п., Д- 159 мм., сталь. Мощность 23.5 л/сек	Прот. L=345,5 м.п., Д- 160 мм., полиэтилен. С коэф. іерох.К=0/008, мощность =23.0 л/сек.	2033	01.01.2033	31.12.2033
11.	Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК1 до ВК12, кв. Листвяг, пр. Преображенский (3-й этап от ВК15 до ВК12)	г. Шарьпово, м-н Листвяг, проспект Преображенский от ВК15 до ВК12	Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК1 до ВК12, кв. Листвяг, пр. Преображенский (3-й этап от ВК15 до ВК12) (п. 152 табл.4.3.1)	Прот. L=363 м.п., Д- 159 мм., сталь. Мощность 23.5л/сек	Прот. L=363 м.п., Д- 160 мм., полиэтилен. С коэф. іерох.К=0/008, мощность =23.0 л/сек.	2034	01.01.2034	31.12.2034

3) Условия и значения показателей, предлагаемые Участником конкурса – ООО «Водоканал» в соответствии с критериями конкурса и параметрами критериев конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения – централизованных систем холодного водоснабжения на территории муниципального образования «городской округ город Шарыпово Красноярского края

1. Предельный размер расходов на реконструкцию объекта концессионного соглашения – 21 870,65 тыс.руб.

Наименование показателя	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Предельный (минимальный) размер расходов на реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить концессионером, без учета расходов, источником финансирования которых является плата за подключение (технологическое присоединение), тыс.руб	0	0	1233,12	1684,78	1554,16	1884,61	2237,51	2116,05	2287,98	2215,34	1573,66	2476,99	2606,45

2. Объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на реконструкцию объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения – 0,00 тыс.руб.

3. Объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на использование (эксплуатацию) объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения – 0,00 тыс.руб.

5. Плановые значения показателей деятельности концессионера:

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1.	Показатели качества питьевой воды:														
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.	Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения														
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения	ед./км	0,64	0,63	0,63	0,62	0,62	0,61	0,61	0,60	0,60	0,59	0,59	0,58	0,58

6. Плата концедента – 0,00 руб.

Конкурсной комиссией оглашены и внесены в протокол содержание конкурсных предложений и значения содержащихся в конкурсных предложениях условий в соответствии с критериями конкурса.

Перечень документов, представленных в составе конкурсных предложений, указан в протоколе в полном объеме, других документов не обнаружено.

Замечаний и претензий к процедуре вскрытия конвертов не поступило.

При вскрытии конвертов представителями участников конкурса осуществлялось фотографирование конкурсных предложений участников.

Конкурсная комиссия выносит на голосование по Лоту № 1 следующее предложение:

- рассмотреть поступившие конкурсные предложения на предмет соответствия требованиям конкурсной документации, а также провести оценку конкурсных предложений.

Голосовали:

«ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили:

Рассмотреть поступившие конкурсные предложения на предмет соответствия требованиям конкурсной документации, а также провести оценку конкурсных предложений.

Подписи:

Саюшев Д.В.

Тепляков В.А.

Орлова Е.Н.

Шайганова И.В.

Андриянова О.Г.

Иванова И.А.

Пилимонкина Т.В.

Широченкова Ю.Ю.

Handwritten signatures of the commission members on horizontal lines. The signatures are in blue ink and correspond to the names listed on the left: Саюшев Д.В., Тепляков В.А., Орлова Е.Н., Шайганова И.В., Андриянова О.Г., Иванова И.А., Пилимонкина Т.В., and Широченкова Ю.Ю.