

Согласовано:

от Администрации города Шарыпово

« 09 » 2019г.

от Администрации Шарыповского района

« 09 » 2019г.

Утверждаю:

Главный инженер филиала

«Березовская ГРЭС»

ПАО «Юнипро»

Н.Г. Советников

« 09 » 2019г.

График подключения систем отопления потребителей г. Шарыпово, п. Дубино, с. Холмогорское при начале ОЗП 2019 - 2020 гг.

№№ п/п	Адрес	Дата подключения		Ответственный за подготовку к подключению потребителей	Примечания
		план	факт		
1	2	3	4	5	6
1	Малозэтажные жилые дома г. Шарыпово, п.Дубино (кроме СМП), с.Холмогорское	16.09.2019			
2	г. Шарыпово Пионерный микрорайон				
3	г. Шарыпово 2 микрорайон				
4	п.Дубино ул. Кишиневская				
5	п.Дубино ул. Комсомольская ж/д №№6,16				
6	п.Дубино ул. Молодогвардейцев				
7	п.Дубино ул. Труда ж/д № 2				
8	п.Дубино ул.Пионеров КАТЭКа ж/д №№ 4,6,6А,9,11				
9	п.Дубино ул. 19 съезда ВЛКСМ ж/д №№1,5,7,9				
10	г. Шарыпово 1 микрорайон	17.09.2019			
11	г. Шарыпово 3 микрорайон				
12	п.Дубино ул. Комсомольская ж/д №№18,20,26А				
13	п.Дубино ул. Шахтерская ж/д № 1				
14	п.Дубино ул. 19 съезда ВЛКСМ ж/д №№10,18				
15	п.Дубино ул. Пионеров КАТЭКа ж/д №№19,29				
16	с. Холмогорское ул.Октябрьская, ул.Спортивная, ул.Декабристов,микрорайон Энергетик	18.09.2019			
17	г. Шарыпово 4 микрорайон				
18	г. Шарыпово 5 микрорайон				
19	г. Шарыпово Северный микрорайон				
20	п.Дубино ул. 9 мая				
21	п.Дубино ул. Шахтерская ж/д № 2,2А,6,20,22				
22	п.Дубино ул. Комсомольская ж/д №№28,30,32,34	19.09.2019			
23	п.Дубино ул. Пионеров КАТЭКа ж/д№№ 33,35,37,49,51,51А,57,59,61,63				
24	г. Шарыпово 6 микрорайон				
25	г. Шарыпово 7 микрорайон				
26	п.Дубино ул. Дружбы	20.09.2019			
27	п.Дубино ул. Советская				
28	п.Дубино пер. Молодежный				
29	п.Дубино пер. Школьный				
30	г. Шарыпово ул. Горького	20.09.2019			
31	г. Шарыпово микрорайон Берлин 4				
32	п.Дубино малоэтажные жилые дома СМП				

Примечание:

- дата подключения жилого фонда предварительная, определяется технической готовностью объектов;
- до включения системы отопления должны быть полностью опорожнены и заполнены сетевой водой;
- объекты образования, здравоохранения, предприятия подключаются в течение 5 дней после подачи ими письменной заявки;
- график подключения объектов может быть скорректирован с учетом обеспечения качества обратной сетевой воды согласно НТД;
- график подключения объектов может быть скорректирован с учетом изменений температуры наружного воздуха.

ЗГИ по ВО

Старший НСС

И.о. начальника ПТС

И.Н. Королев

А.В. Антонов

В.Н. Петров